

оплата 90 руб

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04-1120/14-95**

о назначении административного наказания

« 23 » 10 2014 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы  
**Соков В. В.**

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № В-1120/14-ОЭС , -

**УСТАНОВИЛ:**

26.09.2014 ведущий специалист Мосжилинспекции Непша С.А. произвел проверку технического состояния жилищного фонда, в ходе которой установлено следующее:

Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление №22 района Измайлово", являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам: г. Москва, Парковая 9-я ул., д. 3, к. 3, Парковая 9-я ул., д. 5, Парковая 9-я ул., д. 7, Парковая 8-я ул., д. 13, нарушило требования п.5.3.6, п.5.2.22, п.5.2.1, п.5.3.11, п.5.8.3, п.3.2.3 МДК 2.03-2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утвержденные Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170), выразившееся в невыполнении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в МКД, а именно:

В подвале жилого дома отсутствует теплоизоляция стояков системы ЦО. по адресу Парковая 8-я ул., д. 13;

В подвальном помещении жилого дома отсутствует теплоизоляция стояков системы ГВС по адресу Парковая 8-я ул., д. 13;

Неплотность трубопровода ГВС в подвальном помещении. по адресу Парковая 9-я ул., д. 3, к. 3;

Частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов ЦО в подвальном помещении. по адресу Парковая 9-я ул., д. 3, к. 3;

Частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов ГВС в подвальном помещении. по адресу Парковая 9-я ул., д. 3, к. 3;

Частично отсутствует теплоизоляция стояков системы ЦО в подвальном помещении. по адресу Парковая 9-я ул., д. 3, к. 3;

Частично отсутствует теплоизоляция лежаков системы ЦО в подвальном помещении. по адресу Парковая 9-я ул., д. 7;

Следы протечки на запорной арматуре на подающем трубопроводе ЦО. по адресу Парковая 9-я ул., д. 7;

Следы протечки на запорной арматуре на стояках системы ЦО. по адресу Парковая 9-я ул., д. 7;

Частично отсутствует теплоизоляция лежака системы ЦО в подвальном помещении. по адресу Парковая 9-я ул., д. 5;

Не плотность запорной арматуры ХВС на стояку. по адресу Парковая 9-я ул., д. 5;

Не плотность запорной арматуры установленной на спускнике стояка ЦО в подвальном помещении. по адресу Парковая 9-я ул., д. 5;

Отсутствуют уплотнители входных дверей. по адресу Парковая 9-я ул., д. 5

Выявленные нарушения снижают энергетическую эффективность многоквартирных жилых домов, приводят к увеличению тепло-, водо-, электропотребления и неэффективного расхода энергоресурсов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать **Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление №22 района Измайлово"**

(наименование юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН **7719614299**

АДРЕС: **105043, г. Москва, Заводской пр., д. 25**

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:  
ст. 9.16 ч. 4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание  
в виде:

**штрафа в размере  
-тридцати тысяч рублей**

(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

**Сидоров В. В.** /

(подпись) (фамилия, инициалы)

*Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящего должностного лица либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, возбужденном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд.*

*Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.*

*В соответствии с ч.1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.*

Копия постановления вручена (направлена):

- |                 |                               |                     |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. Нарушителю   | _____ /                       | _____ /             |
|                 | (подпись) (фамилия, инициалы) | (дата, № квитанции) |
| 2. Потерпевшему | _____ /                       | _____ /             |
|                 | (подпись) (фамилия, инициалы) | (дата, № квитанции) |

Постановление вступило в законную силу « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок предъявления к исполнению два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С 40101810800000010041

Банк: Отделение 1 Москва

БИК 044583001

Л/С 04732789000

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

Статус плательщика: «08»