

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04-1869/16
о назначении административного наказания**

20.09.2016

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревин Н.А.

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № **В-1869/16** об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) **ст. 7.22** Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях в отношении **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 22 РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО "**

У С Т А Н О В И Л:

02.09.2016 главным специалистом Мосжилинспекции Фоминым Л.В. в соответствии с п. 3.5 Административного регламента исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами", утвержденного постановлением Правительства Москвы от 21.01.2015 N 29-ПП, в рамках систематического наблюдения за исполнением лицензионных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения лицензионных требований при осуществлении лицензиатом своей деятельности, в рамках подготовки к сезонной эксплуатации и на основании вызова управы района Измайлово № 883исх от 30.08.2016, осуществлен осмотр технического состояния многоквартирного жилого дома по адресу: Измайловский просп., д.69/2.

Ответственным за содержание жилого дома является ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 22 РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО"

В ходе осмотра установлено, что ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 22 РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО", осуществляющее управление многоквартирным домом по указанному адресу, при подготовке дома к осенне-зимней эксплуатации в 2016 году, нарушило: п. 3.3.4 п. 5.5.6 п. 4.1.9 п. 5.9.3 п. 2.1.1 п. 4.8.12 Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)

а именно:

- по адресу Измайловский просп., д.69/2:

Отсутствует плафон на светильнике в чердачном помещении дома в зоне секции 1

Захламление чердачного помещения строительным и бытовым мусором

Отсутствует уплотнительная прокладка на двери входа подъезда 1

Засор системы канализации в подвале дома в зоне секции 1

Отсутствуют оголовки вентиляционных каналов системы канализации на крыше дома

Неплотный притвор ковша приемного клапана мусоропровода между 3-4 этажами подъезда 1

