

0-0311060000

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04-352/14-93
о назначении административного наказания

« 04 » 10 20 14 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Колосов А.С.

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № В-352/14-ГТИ , -

УСТАНОВИЛ:

22.09.2014г. заведующим сектором Газовой технической инспекции Мосжилинспекции Анциферовой Е.А. проведена проверка содержания и эксплуатации газового хозяйства многоквартирных жилых домов по адресам: Москва, Измайловский пр-т, д. 71; д. 77, корп. 1; д. 69/2; 7-я Парковая ул., д. 2, корп. 3. Юридическим лицом, ответственным за содержание жилых домов по указанным адресам, является Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление №22 района Измайлово".

В процессе проверки установлено, что:

- не заделаны футляры со стороны фасада при вводе в кв. 44; 24; 1; 21 в доме 77, корп. 1 по Измайловскому проспекту;
- не проведен инструктаж жителей 1-х этажей и арендаторов о мерах при обнаружении запаха газа по всем вышеперечисленным адресам;
- не проводится обход подвалов на загазованность по всем вышеперечисленным адресам.

В результате Открытым акционерным обществом "Ремонтно-эксплуатационное управление №22 района Измайлово" нарушены требования норматива г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-2004/03 "Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий" п. 3.4; 3.53; 3.54 утвержденного постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 (в ред. Постановления Правительства Москвы от 30.01.2013 № 34-ПП).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

